Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.9863
от 23 октября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных скважин
Проба отобрана:	заместитель начальника отдела санитарного надзора УРПН по РА Тазов Б.Б.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12
№ акта отбора:	8987
Дата и время отбора пробы:	12.10.2020 9:30:00
Дата и время доставки пробы:	12.10.2020 17:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" СанПиН 2.1.4.2580-10 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" изменения №2 ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
Наименование и контактные данные заказчика:	Администрация муниципального образования "Большесидоровское сельское поселение" Красногвардейский район, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Администрация муниципального образования "Большесидоровское сельское поселение" Красногвардейский район, а Джамбечи скважина № 2652
Вид упаковки:	стеклянная, полимерная
Объем пробы:	6,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Бюджет
Сведения о средствах измерения:	Спектрофотометр ААС «Квант-АФА» зав.№103, свид.№ Т-17-1086 до 07.11.2020г. Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" №1134, свид. Т-17-451 до 21.08.2021г. Анализатор жидкости «Эксперт-001-БПК» №5041, свид.№ Т-125-205 до 06.05.2021г.
Дополнительные сведения:	

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ): _____ **Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)**

Код пробы в ИЛЦ: 9863.1.1.20

Дата проведения исследований: с 12.10.2020 17:00:00 по 23.10.2020

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
Физико-химические				
АПАВ	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,025	Не более 0,5	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
водородный показатель pH	ед.pH	8,1 +-0,2	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
железо	мг/дм3	0,22 +-0,06	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
жесткость	градус Ж (мг-экв/л)	4,1 +-0,6	Не более 7,0	ГОСТ 31954-12
марганец	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,01	Не более 0,1	ГОСТ 4974-14
нефтепродукты	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	Не более 0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,40+-0,08	Не более 5,0	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
фенол	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,0005	Не более 0,001	ПНДФ 14.1:2:4.182-2002
фторид-ионы	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,10	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Токсичные элементы				
медь	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,001	Не более 1,0	ГОСТ Р 57162-2016
никель	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,005	Не более 0,02	ГОСТ Р 57162-2016
Радионуклиды				
удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,02	Не более 0,2	МР от 28.02.1997, МИ от 10.06.1997
удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,1	Не более 1,0	МР от 28.02.1997, МИ от 10.06.1997
Нитраты				
нитрат-ион	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,20	Не более 45,0	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:_____Гиш М.Ю.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.